

旗帜婴儿乳品股份有限公司

旗帜公司关于污水处理站扩建项目竣工环境保护验收意见

2022年10月20日，旗帜婴儿乳品股份有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、监测单位、设计施工单位、报告编制单位和专业技术专家成验收组（名单附后）。与专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告的汇报，监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

项目位于张家口市察北管理区旗帜大道6号旗帜婴儿乳品股份有限公司院内，中心地理坐标为北纬41°27'57.00"，东经115°01'30.15"。

扩建项目采用工艺：“格栅+调节池+气浮+水解酸化+A/O+二沉池”；增加设备有：回转式格栅除污机、提升泵、调节池、PAC装置、PAM加药系统等；项目无新增占地，在现有污水间内建设，在原先800t/d的处理规模上增加3200t/d的处理能力，使总处理能力达到4000t/d。

2022年2月，旗帜婴儿乳品股份有限公司委托河北风然环保科技有限公司编制了《旗帜公司关于污水处理站扩建项目环境影响报告表》，该报告于2022年4月19日通过张家口市行政审批局审批，文号：张行审立字[2022]203号。

排污许可证书编号：911307000633544123001C。

项目实际总投资1246万元，其中环境保护投资370万元，占实际总投资30%。

验收范围：环评“三同时”及批复要求。

项目变更情况：经现场调查和建设单位核实，项目建设内容均与环评及批复一致，不存在重大变更。

二、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目为水处理工程，废水来源主要是清洗废水、职工生活污水和食堂废水，经处理后排至察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司。

2、废气

项目运营期产生的废气主要为污水处理站恶臭气体，经生物除臭装置处理后

张文唯

张磊

李倩

李巍

孙博

孙博

孙博

孙博

达标排放。

3、噪声

主要为风机、泵类等设备噪声，设置减振垫，选用低噪声设备，保持良好的运转状态，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物

污泥交由污泥处置单位处置，生活固废收集后由环卫部门统一处理。

三、环保设施监测结果

2022年9月8日至9日，建设单位委托辽宁鹏宇环境监测有限公司对本项目进行了废气、废水、噪声检测（辽鹏环测）字PY2209306-001号

1、废气

经检测，有组织氨最大排放浓度为：1.66mg/m³，最大排放速率为：0.01kg/h；有组织硫化氢最大排放浓度为：0.34mg/m³，最大排放速率为：0.002kg/h；有组织臭气浓度最大排放浓度为：130（无量纲），检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m排气筒排放量限值要求。

无组织氨最大排放浓度为：0.06mg/m³；无组织硫化氢最大排放浓度为：0.004mg/m³；无组织臭气最大排放浓度为：14（无量纲），检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值要求。

2、废水

经检测，该项目产生的废水经污水处理设备处理后：pH值：7.8，SS：14mg/L，CODcr：13mg/L，BOD₅：4.0mg/L，NH₃-N：1.83mg/L，动植物油：4.04mg/L，总氮：8.53mg/L。外排水质检测值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司收水标准要求。

3、噪声

经检测，厂界噪声昼间最大值为51.8dB（A），夜间最大值为42.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

4、总量控制指标

经验收监测结果计算，该项目运营后满足总量控制指标要求（见验收监测报告）。

张文唯

张磊

李巍

李婧

李延芳

李延芳

孙冲

李岐

四、验收结论

项目落实了污染防治措施，根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，满足验收要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

五、后续要求

加强设备管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。

六、验收人员信息

见该项目竣工环境保护验收组名单。


验收组组长：  李靖

2022年10月20日


张文唯

















旗帜婴儿乳品股份有限公司

旗帜公司关于污水处理站扩建项目竣工环境保护验收会签字表

组别	姓名	验收工作组	单位名称	职称	签字	
组长	李乐青	建设单位	旗帜婴儿乳品股份有限公司	经理		
	罗道明	专业技术专家	张家口发电厂	高工		
	李魏		张家口盛华化工有限公司	高工		
成员	何延青	验收报告编制机构	河北建筑工程学院	教授		
	李岐		张家口浩研环保科技有限公司	经理		
	张文唯		监测单位	辽宁鹏宇环境监测有限公司	负责人	
	王仲华		环保设备施工单位	北京盛源清环保工程有限公司	负责人	
	张磊		环评报告编制单位	河北风然环保科技有限公司	负责人	

旗帜婴儿乳品股份有限公司

旗帜公司关于污水处理站扩建项目竣工环境保护验收会

签到表

姓名	单位	职称/职务	联系方式
张强	旗旗公司	经理	18231312827
张立军	张立军设计	主任	1373056072
张廷方	河北建筑工程学院	教授	1393377732
李蕊	河北盛华	高工	15532318040
张文峰	辽宁鹏宇环境咨询有限公司	负责人	15604216622
张磊	河北风然环保科技有限公司	负责人	15530195798
王仲平	北京盛源清环保科技有限公司	负责人	15301381869
李波	张家口浩研环保科技有限公司	负责人	17073238453